



221401281811

检 验 报 告

报告编号： 2022ZHW2262

样品名称： JU-G01混凝土界面处理剂

委托单位： 江西桔子防水技术有限公司

检验类别： 委托检验



江西省建材产品质量监督检验站有限公司



江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告

报告编号: 2022ZHW2262

共2页 第1页

样品名称	JU-G01混凝土界面处理剂	商 标	/
委托单位	江西桔子防水技术有限公司	委 托 人	周振哲
样品数量	10kg	母样数量/ 代表数量	/
规格型号	D I	样品等级	合格品
样品状态	瓶装, 均匀液料	来样编号	/
生产单位	江西桔子防水技术有限公司	生产批号	/
工程名称	/	使用部位	/
监理单位	/	见 证 人	/
施工单位	/	生产日期	/
建设单位	/	委托日期	2022年09月15日
受检单位	/	检验类别	委托检验
检验依据	JC/T 907-2018《混凝土界面处理剂》		
判定依据	JC/T 907-2018《混凝土界面处理剂》		
检验项目	拉伸粘结强度		
检验结论	经检验, 送检样品委托检验项目符合JC/T 907-2018《混凝土界面处理剂》技术要求。 （检验报告专用章） 签发日期: 2022年11月09日		
备 注	/		

批准:

曹名峰

审核:

ZK1101

主检:

尹水明

检验报告附表

报告编号：2022ZHW2262



共2页 第2页

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	拉伸粘结强度	未处理 (MPa)	≥ 0.6	0.7	合格
		浸水处理后 (MPa)	≥ 0.5	0.5	合格
		耐热处理后 (MPa)	≥ 0.5	0.6	合格
		耐碱处理后 (MPa)	≥ 0.5	0.6	合格
		冻融循环处理后 (MPa)	≥ 0.5	0.5	合格

以下空白

